

Fecha emisión: 01/01/08 Pagina: 1 de 1	INFORME DE CONTROL DE PRODUCTO ACABADO PRODUCT TEST REPORT	 FIIT-7.5/07/04
---	---	---

Fecha / Date	Modelo / Model	Formato / Size
20-01-2018	MERANO series	25 x 40

ENSAYO / TEST	RESULTADO / SCORE	NORMA DE ENSAYO STANDARDS OF TEST
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL SIZES AND SURFACE APPEARANCE	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo BIII. All products meets the requirements applied to the standards of UNE-EN 14411 for the Type BIII.	UNE-EN-ISO 10545-2:1998
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	E > 10%	UNE-EN-ISO 10545-3:1997
FUERZA DE ROTURA (N) BREAKING STRENGTH	> 600 N	UNE-EN-ISO 10545-4:1997
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	> 12 N/mm ²	UNE-EN-ISO 10545-4:1997
RESISTENCIA AL CUARTEO CRACK ENDURANCE TEST	Cumple / Pass the test	UNE-EN-ISO 10545-11:1997
RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN ENDURANCE TEST	Clase /Type 5	UNE-EN-ISO 10545-14:1998
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DOMESTICOS DE LIMPIEZA YA DITIVOS PARA AGUA DE PISCINAS CHEMICAL RESISTANCE (DOMESTIC CLEANING PRODUCTS & SWIMMING POOL WATER ADDITIVES)	Clase / Type GA	UNE-EN-ISO 10545-13:1998
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS Y ÁCIDOS DÉBILES Y FUERTES CHEMICAL RESISTANCE (ACIDS AND ALCALIS LOW & HIGH CONCENTRATION)	Clase / Type GLA, GHA	UNE-EN-ISO 10545-13:1998

Nules a 20 de enero de 2018

Responsable/ Responsible:



keros
CERAMICA
CIF B-12378170
Ctra. Valencia-Barcelona, 44,5
12510 NULES (Castellón)

Pedro Castejón Segarra
Director de Calidad / Quality Manager